

Kunde
Customer Kählig Antriebstechnik GmbH
DE - 30179 Hannover

Zertifikats-Nr.: 40333623_2693-5
Certificate No.:

Gegenstand der Prüfung

Test Object

Hersteller
Manufacturer Atlas Copco

Maschinentyp
Tool Type ETV S4-05-QI06

Steuerung
Controller PF4000-C-HW

Sonderabtrieb
Crawfoot -

Serien-Nr.: C277040
Ser. No.:

Serien-Nr.: D386204
Ser. No.:

Serien-Nr.: -
Ser. No.:

Kunden-ID: -

Customer ID: -

Kunden-ID: -

Customer ID: -

Hersteller -

Manufacturer -

Md- min 1 N·m
max 5 N·m

Test-Md 3.5 N·m

Motor **Serien-Nr.:** -

Motor **Ser. No.:** -

Drehmomentsensor **Serien-Nr.:** -

Torque Transducer **Ser. No.:** -

Drehwinkelsensor **Serien-Nr.:** -

Angle Encoder **Ser. No.:** -

Artikelnummer: -

Articlenumber: -

TC – Faktor: -

TC-Factor: -

Referenz (Gebrauchsnorm)

Reference

Hersteller
Manufacturer ATLAS COPCO

Prüfgerät*
Testing device* STa6000

Serien-Nr.: A9450001
Ser. No.:

Transducers	
Identifier	1 - InLineRotary - 1-5 Nm
Manufacturer	Atlas Copco
Model	IRTT 5A-I06
S/N	44214
Customer ID	
Cal. Certif. Date	10/17/2017
Cal. Transd. S/N	44214
Procedure	VDI/VDE2646:2006-02
Calibration System	/
Cal. Lab.	-02
Accreditation Body	D-K-17447-01
Certificate Number	EN5606 D-K-17447-01-02

Cal. Certif. Date	10/17/2017
Cal. Transd. S/N	44214
Procedure	VDI/VDE 2648-01 : 2009-10
Calibration System	/
Cal. Lab.	-02
Accreditation Body	D-K-17447-01
Certificate Number	E23110

*Die Messunsicherheit der Gegenmesseinrichtung beträgt 1%.
Die Ergebniswerte wurden mit der oben genannten Gegenmesseinrichtung ermittelt.
*The uncertainty of the measuring device is 1%.
All results are measured with the testing device mentioned above.

Hinweis / Remarks

Viele Dinge beeinflussen das Ergebnis eines Schraubprozesses. In Anlehnung an angewandte Standards und/oder Vorschriften informieren wir Sie hiermit, das eingebrachte Drehmoment gegen die Spezifikationen in Verbindung mit folgenden Aspekten zu überprüfen:

Many things influence the result of the tightening process. In accordance with applicable standards and/or regulations, we hereby inform you that you are required to check installed torque vs. specification in connection with:

- Veränderung von Komponentensätzen / *change of part batch*
- Veränderung von Bolzen- oder Schraubensätzen / *change of bolt or screw batch*
- Veränderung von Werkzeug oder Software / *change of tool or software*
- veränderte Konfiguration / *change of configuration*
- sonstiger Veränderung, welche den Schraubprozess beeinflussen könnte / *or any other change that might influence the tightening process*
- nach Wartung oder Reparatur von jeglichem Equipment / *after maintenance or repair of an equipment*
- mindestens einmal pro Schicht oder in einem auf den Produktionsprozess und der Risikoklassifizierung der Verschraubung abgestimmten Intervall / *as a minimum once per shift or at a frequency suited to the production process and the criticality of the joint*

Die Überprüfung muss so vollzogen werden, dass gewährleistet werden kann, dass die Bedingungen der Schraubverbindung die Gleichen sind.

The check is to be done in such a way that you safeguard that the joint conditions are the same.

Die Prüfung des Werkzeuges erfolgte auf einer Messbank oder einem Schraubverband. Das Werkzeug wurde in der Messvorrichtung werkerunabhängig fixiert.

The test of the tool was performed on a simulator bench or test joint. The test object was fixed on a mounting plate.

Das Verfahren zur Prüfung der Maschinenfähigkeit erfolgte dynamisch und in Anlehnung an die Richtlinie VDI/VDE 2647.

The process of testing the machine capability was done dynamically and leans upon the guideline of VDI/VDE 2647.

Dieses Zertifikat dokumentiert die indirekte Rückführbarkeit auf nationale Standards zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Die Rückführung der Messmittel ist gemäß DIN ISO 9001 durch das akkreditierte Kalibrierlabor DAKS D-K-17447-01, belegbar sichergestellt.

This certificate documents the traceability to national standards which implement the unit of measurement according to the International Systems of Units (SI). The traceability of the stated results is given through the accredited laboratory D-K-17447-01.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Messung ist der Benutzer verantwortlich. Es wird empfohlen diese aber alle 12 Monate zu wiederholen. Dieses Zertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

The user is obliged to have the object measured at appropriate intervals.

It is recommended to repeat this every 12 months. This certificate was created by machine and is valid without signature.

In case of doubts the German text of this certificate is valid.

Prüfdatum
Date of measurement
5/18/2018

Bearbeiter
Responsible
i.A. Norbert Harbich

Druckdatum
Issuing date
5/18/2018

Zertifikats-Nr.: 40333623_2693-5
Certificate No.:

Hersteller
Manufacturer Atlas Copco
Maschinentyp
Tool Type ETV S4-05-QI06
Steuerung
Controller PF4000-C-HW

Serien-Nr.: C277040
Ser. No.:
Serien-Nr.: D386204
Ser. No.:

Kunden-ID: -
Customer ID:
Kunden-ID: -
Customer ID:

Vorgegebene Werte zum Schraubfall [N·m] Target values [N·m]	Md - Max Md - max	Md - Soll Md - target	Md - Min Md - min	Toleranz tolerance
	3.85	3.5	3.15	10.0%

Erzielte Messwerte [N·m] für den Schraubfall 15°

Results [N·m] for joint 15°

Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference
1	3.5200 3.54500	6	3.5200 3.49800	11	3.5100 3.57400	16	3.5200 3.50500	21	3.5300 3.60800
2	3.5100 3.52200	7	3.5100 3.48600	12	3.5200 3.56900	17	3.5500 3.52700	22	3.5100 3.51500
3	3.5200 3.50400	8	3.5400 3.49600	13	3.5100 3.55600	18	3.5200 3.50500	23	3.5400 3.53900
4	3.5000 3.47900	9	3.5400 3.49000	14	3.5400 3.54100	19	3.5100 3.51600	24	3.5100 3.55600
5	3.5200 3.50400	10	3.5300 3.56900	15	3.5200 3.56100	20	3.5200 3.49800	25	3.5300 3.52600

Erzielte Messwerte [Drehwinkel] für den Schraubfall 15°

Results [Angle] for joint 15°

Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference	Nr. No.	Prüfling - Referenz Test Object - Reference
1	12.0 11.50	6	13.0 10.00	11	14.0 11.00	16	16.0 15.00	21	14.0 14.50
2	12.0 11.00	7	14.0 11.50	12	13.0 12.50	17	15.0 14.00	22	14.0 14.00
3	13.0 10.00	8	12.0 10.50	13	14.0 14.00	18	14.0 12.50	23	15.0 14.00
4	12.0 10.50	9	12.0 11.00	14	18.0 16.50	19	14.0 13.50	24	13.0 12.50
5	12.0 10.50	10	13.0 11.50	15	14.0 13.50	20	14.0 12.50	25	14.0 14.50

Statistik der Referenz Statistics of Reference

Anz. Messungen No. of tightenings	25	
Mittelwert Referenz Mean value of reference	3.53	N·m
Höchster Wert Max. torque	3.61	N·m
Niedrigster Wert Min. torque	3.48	N·m
Diff. Prüfling / Referenz Deviation (Test Object-Reference)	0.158	%
max. Winkelabweichung Max. Angel - Deviation	3.00	°

Justierwert [N·m] ==>	8.1000
Adjustment value [N·m] ==>	
Standardabweichung Standard deviation	
1s ==>	0.033
3s ==>	0.099
6s ==>	0.198

Vorgabe Specification	Cm	Cmk
	1.670	1.670

Toleranzklasse Class of tolerance	Cm	Cmk
10.0% ==>	3.537	3.259

