

## Einzelaufstellung Kälteanlage

### 1. Angaben zum Betreiber

Gesellschaft: Kählig Antriebstechnik GmbH  
Gebäude:  
Abteilung:  
Standort der Anlage: Kompressorraum

### 2. Hersteller der Anlage

Firma: RKS Retzbach Klima Service GmbH  
Straße: Carl-Zeiss-Str. 19 – 21  
Ort: 30827 Garbsen  
Telefon: 05131/4682-0

### 3. Kundendienst

Firma: RKS Retzbach Klima Service GmbH  
Straße: Carl-Zeiss-Str. 19 – 21  
Ort: 30827 Garbsen  
Telefon: 05131/4682-0

### 4. Beschreibung der Anlage

Art der Anlage: Kaltwassersatz  
Nutzung der Anlage: Klimatisierung  
Hersteller: Mitsubishi Electric  
Typ: PUHZ-SHW140YHA  
Seriенnummer: 5D00829  
Standort: Halle Straßenseite  
Baujahr: 2015  
Datum Inbetriebnahme: 15.07.2015  
Kältemittel:  
- Kältemitteltyp R 410 A  
- Füllmenge 5,5 kg  
Öl (Bezeichnung) Polyolesteröl  
max. zul. Druck HD-Seite: 41,5 bar  
max. zul. Druck ND-Seite: bar  
Netzspannung: 230 V  
Nennleistung der Verdichters:  
Verflüssiger:  
Hermetische Anlage und gekennzeichnet: nein  
Leckageerkennungssystem vorhanden: nein  
Typ des Leckageerkennungssystem: