

Kunden-Anschrift: Kälig Antriebstechnik GmbH

Ansprechpartner/Auftraggeber: Mr. Karakoc

Pappelweg 4  
30179 Hannover

Bestell-Nr. des Kunden: \_\_\_\_\_

Monteur/Service-Techniker: E. Wolf

Baustelle: Druckluftanlage

Telefon: \_\_\_\_\_

Leistungsdatum: 23.11.2020

Hersteller

AC

Typ

GA 37

SN

A11 364090

Std./ges.

108700

Last

Baujahr

1999

Ölsorte

Nächste Wartung

11.10.2020

Bemerkungen

oder nach Anzeige

Hersteller

Typ

SN

Std./ges.

Last

Baujahr

Ölsorte

Nächste Wartung

Bemerkungen

Datum der Leistung	Montage-vorbereitung	Montage von	Montage bis	Montage gesamt	Reisezeit Std.	KM	Anfahrt-pauschale	Auslöse	Sonstiges
<u>23.11</u>		<u>1445</u>	<u>1545</u>	<u>10</u>			<u>x</u>		<u>Instandsetzung</u>

Pos.	Menge	Einheit	Teilenummer - Benennung der gelieferten od. eingebauten Materialien	EUR/Stck.	EUR/Gesamt
1	<u>2</u>	<u>EA</u>	<u>Sicherungen 8 A 230V</u>		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Bemerkungen: Kurzschluss gegen Masse.

Trockner abgefeimert, Sicherungen erneuert  
Maschine zum Probelauf eingeschaltet, keine  
weitere Fehler festgestellt. Benutzung Kompressor nur  
zu Überbrückungszwecken. Angebot über repa- <sup>Begeist</sup>  
riert K. Trockner wird unterbreitet.

Datum

23.11.2020

Unterschrift / Stempel Kunde

[Signature]

☒ betriebsbereit ☐ nicht betriebsbereit