

Zugelassene Überwachungsstelle der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Postfach 54 02 20 – 22502 Hamburg

**KAG**  
Kählig Antriebstechnik GmbH  
Brink-Hafen  
Pappelweg 4  
30179 Hannover

## Prüfbescheinigung

**TÜV®**

Bei Rückfragen bitte immer angeben  
Equipment-Nummer: 10154329  
Auftrags-Nummer: 8120554868-000110  
Kunden-Nummer: 0019167800  
Akten-Nummer: 41240-651340  
Anlagenschlüssel: A89F2PNLSG

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG OBS Prozesstechnologie  
Geschäftsstelle Hannover - Am TÜV 1 - 30519 Hannover  
Tel.: +49 511 998 - 61741 Fax: +49 511 998 - 61487  
E-Mail: IPHannover@tuev-nord.de

### Druckgerät nach BetrSichV Anh. 2 Abschn. 4 Nr. 2.2 -Druckbehälter Wiederkehrende Innere Prüfung gemäß § 16 BetrSichV

#### Leistungsart:

KAG  
Kählig Antriebstechnik GmbH  
Brink-Hafen  
Pappelweg 4  
30179 Hannover

#### Leistungsempfänger:

KAG  
Kählig Antriebstechnik GmbH  
Brink-Hafen  
Pappelweg 4  
30179 Hannover

Prüfgrundlage: TRBS 1201-2

#### **Technische Daten:**

Fabrik-Nr.: 68598	Baujahr: 1999	Max. zul. Druck PS (bar): 16,00
Inventar-/Werk-Nr.:	Betriebsteil: Kompressorenraum	Kostenst. Arbeitgeber:
Volumen (Liter): 1500	Nennweite (DN):	
Fabrik-Nr. / Bezeichnung der Druckanlage:	Druckluftanlage	
Prüfung unter Berücksichtigung von besonderer Prüfanforderung:	Keine	

- Nach Aussage des Arbeitgebers wurde die Bauart / Betriebsweise seit der letzten Prüfung nicht geändert.
- Auf Grundlage der vom Arbeitgeber vorgelegten Unterlagen und unter Anwendung des technischen Regelwerkes wird bestätigt, dass die Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen sowie die Eignung der organisatorischen Schutzmaßnahmen gegeben ist.

#### **Festgestellte Mängel:**

Keine

#### **Hinweise:**

Trockner vorgeschaltet.

Prüfintervall (Mon.)	Äußere	Innere	60	Festigkeit	120
Nächste Prüfung			11.2027		11.2027

- Die o. a. Termine der nächsten Prüfungen wurden anhand der Prüffristenermittlung des Arbeitgebers ermittelt.

#### **Prüfergebnis: ohne Mängel**

Der Weiterbetrieb ist unter dem Gesichtspunkt des Gefährdungsmerkmals "Druck" zulässig.

- Das Druckgerät wird auch in für andere überwachungsbedürftige Anlagen kennzeichnenden Gefahrenfeldern betrieben.  
Diesbezügliche Bewertungen wurden nicht vorgenommen. Ggf. sind weitere Prüfungen durch den Arbeitgeber zu veranlassen.

Prüfört: Hannover

Prüfdatum: 25.11.2022

Sachverständige(r): gez. Dirk Appold

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Die Prüfung erfolgte an folgenden weiteren Tagen: