

Auftrags-Nr.:

Auftragsdatum:

Kundennummer:

SiTech - Schäferweg 24 A - 29225 Celle

KAG

Material nach Aufwand	Menge	Einzelpreis Stück / € Netto
Notstromakku 17Ah	2	

Wartung		☐ Einbruchmeldeanlage ☐ Brandmeldeanlage ☐ Videoüberwachungsanlage
Montagetag	02.12.21	02.12.21
Montagezeit	Wartungs- pauschale	
Fahrtzeit		
km		

A. System

- Sichtkontrolle
- Funktionsprüfung
- Ladespannung
- Anlagenspannung
- Notstrombetrieb kontr.
- Akku prüfen

Zentrale	Netz-ladegerät	Ein-schaltung	örtl. Signalgabe	Sperr-element					
☒ ☒ 12,8 V 12,8 V	☒ ☒ V	☒ ☒ V	☒ ☒ V	☒ ☒ V	☐ ☐ V	☐ ☐ V	☐ ☐ V	☐ ☐ V	☐ ☐ V

B. Einbruch

- Sichtkontrolle
- Funktionsprüfung
- Überwachungsbereich

Magnet-kontakte	Riegel-kontakte	Glasbruch-melder/passiv	Glasbruch-melder/aktiv	Alarmdraht-gläser	Wasser-melder	Gas-melder	Dual-melder	Infrarot-melder	Licht-schranken	Überfall-melder			
☒ ☒	☒ ☒	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☒ ☒	☒ ☒	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

C. Brand

- Sichtkontrolle
- Funktionsprüfung
- Batterie getauscht

RWM	optische Rauchm.	Thermo-melder	Hand-melder	Feuerw. Bedienfeld	FSK BMZ
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

D. Funk-teilnehmer

Funk-Kontakt-sender	Funk-Bewegungs-melder	Funk-Rauch-melder	Funk-Hand-sender	e-Zylinder	Funk-Notrufaster
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

E. Probealarm/Auslösung

- Meldergruppe ☒
- Sabotage ☒
- Überfall / Notruf ☐
- Weitermeldung ☒
- örtlich / extern / SA / SO ☒

F. Bemerkungen

Wartung vertragsgemäß durchgeführt
Anlage sowie Weiterleitung geprüft
Alles i.O.

Kunde

GIASCH 02.12.21

Name in Druckschrift

Datum

Unterschrift

Kundendienstfachkraft

Kaiser 02.12.21 MK

Name in Druckschrift

Datum

Unterschrift