

Auftrags-Nr.:

Auftragsdatum:

Kundennummer:

SiTech – Schäferweg 24 A – 29225 Celle

KAG

Wartung		☒ Einbruchmeldeanlage	☐ Brandmeldeanlage	☐ Videoüberwachungsanlage	Material nach Aufwand	Menge	Einzelpreis Stück / € Netto
Montagetag	24.06.22	24.06.22					
Montagezeit	Wartungs-						
Fahrtzeit	pauschale						
km							

A. System

1. Sichtkontrolle
2. Funktionsprüfung
3. Ladespannung
4. Anlagenspannung
5. Notstrombetrieb kontr.
6. Akku prüfen

Zentrale	Netz-ladegerät	Ein-schaltung	örtl. Signalgabe	Sperr-element					
☒ ☒ 13,6 V 12,4 V ☒ ☒	☒ ☒ V V ☐ ☐	☒ ☒ ☐ ☐	☒ ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ V V ☐ ☐	☐ ☐ V V ☐ ☐	☐ ☐ V V ☐ ☐	☐ ☐ V V ☐ ☐

B. Einbruch

1. Sichtkontrolle
2. Funktionsprüfung
3. Überwachungsbereich

Magnet-kontakte	Riegel-kontakte	Glasbruch-melder/passiv	Glasbruch-melder/aktiv	Alarmdraht-gläser	Wasser-melder	Gas-melder	Dual-melder	Infrarot-melder	Licht-schranken	Überfall-melder			
☒ ☒	☒ ☒	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

C. Brand

1. Sichtkontrolle
2. Funktionsprüfung
3. Batterie getauscht

RWM	optische Rauchm.	Thermo-melder	Hand-melder	Feuerw. Bedienfeld	FSK BMZ
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

D. Funk-teilnehmer

Funk-Kontakt-sender	Funk-Bewegungs-melder	Funk-Rauch-melder	Funk-Hand-sender	e-Zylinder	Funk-Notruffaster
☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

E. Probealarm/Auslösung

1. Meldergruppe ☒
2. Sabotage ☒
3. Überfall / Notruf ☐
4. Weitermeldung ☒
5. örtlich / extern / SA / SO ☒

F. Bemerkungen

Wartung vertragsgemäß durchgeführt
Anlage sowie Weiterleitung geprüft
Alles i.O.

Kunde

Name in Druckschrift

Datum

Unterschrift

Kundendienstfachkraft

Name in Druckschrift

Datum

Unterschrift