

Kabeltyp	Verbraucher	Raum	Klemmen	Summe	Automaten	Fl	Relais
1	5x2,5	Rolltor Außenwand	Schleuse	1-2	2	1F 01-03	1
2	5x2,5	Rolltor Innenwand	Schleuse	3-4	2	1F 04-06	1
3	3x2,5	Beleuchtung und Steckdosen	Treppenhaus West	5	1	1F 07	1
4	3x2,5	Jalousien	Südseite EG	6	1	<b>1F 08</b>	1
5	3x2,5	Jalousien	Nordseite EG	7	1	<b>1F 08</b>	1
6	3x2,5	Beleuchtung Mitte	Halle	8	1	2F 01	2
7	3x2,5	Beleuchtung Südschiff	Halle	9	1	2F 02	2
8	3x2,5	Beleuchtung Lager	Halle	10	1	2F 03	2
9	3x2,5	Beleuchtung Nordschiff	Halle	11	1	2F 04	2
10	3x1,5	Beleuchtung Schleuse	Halle	12	1	2F 05	2
11	3x2,5	Außenbeleuchtung	Süd- und Westseite	13	1	2F 06	2
12	3x2,5	Beleuchtung	Aufzug	14	1	2F 07	2
13	3x1,5	Doppelsteckdose Brandschutztor	Lager	15	1	2F 08	2
14	3x2,5	Netzwerkschrank	HA-Raum 1.0G	16	1	3F 01	3
15	3x2,5	Netzwerkschrank	Südschiff EG	17	1	3F 02	3
16	3x2,5	Netzwerkschrank	Nordschiff EG	18	1	3F 03	3
17	3x1,5	Netzwerkschrank	Büro OG	19	1	3F 04	3
18	3x1,5	Türcodeanlage	Büro OG	20	1	3F 05	3
19		Reserve		21	1	3F 06	3
20	3x1,5	Einbruchmeldeanlage	Büro OG	22	1	Fl-LS	
21	3x1,5	Beleuchtung und Spannungsversorgung Bussystem	Büro EG	23	1	4F 01	4
22	3x1,5	Beleuchtung	Büro OG	24	1	<b>4F 02</b>	4
23	3x1,5	Beleuchtung Besprechungsraum	Büro OG	25	1	<b>4F 02</b>	4
24	3x1,5	Steckdose neben der Tür	Büro EG	26	1	4F 03	4
25	3x1,5	Steckdosen Säule Süd	Büro EG	27	1	4F 04	4
26	3x1,5	Steckdosen Säule Süd	Büro EG	28	1	4F 05	4
27	3x1,5	Steckdosen Säule Süd	Büro EG	29	1	4F 06	4
28	3x1,5	Steckdosen Säule Nord	Büro EG	30	1	4F 07	4
29	3x1,5	Steckdosen Säule Nord	Büro EG	31	1	4F 08	4
30	3x1,5	Steckdosen Säule Nord	Büro EG	32	1	5F 01	5
31	3x1,5	Steckdosen Säule Nord	Büro EG	33	1	5F 02	5
32	3x1,5	Steckdosen Rangierkanal Ost	Büro EG	34	1	5F 03	5
33	3x1,5	Steckdosen Rangierkanal Ost	Büro EG	35	1	5F 04	5
34	3x1,5	Steckdosen Drucker	Büro EG	36	1	5F 05	5
35	3x1,5	Steckdosen Rangierkanal Süd	Büro EG	37	1	5F 06	5
<b>36</b>	<b>3x1,5</b>	<b>Reserveleitung im Rangierkanal Süd</b>	<b>Büro EG</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>5F 07</b>	<b>5</b>
37	3x1,5	Steckdosen Rangierkanal Nord	Büro EG	39	1	5F 08	5