



SERVICEAUFTRAG

K-A-G Kählig
Antriebstechnik GmbH
Pappelweg 4
DE30179 Hannover

es-Schulte GmbH | Werkkundendienst
Am Buschgarten 4a Tel.: 036332-290-0 Am Auwald 24
59469 Ense kundendienst@hallenheizung.de 99755 Ellrich



Störung 1x	
Ansprechpartner:	Koslowski Frank
Telefon:	0511-67493-40
Mobil:	
Kundennummer:	D130234
Bearbeiter:	Madeline Micheel
Termin:	07.01.2021

Störung	
Belegnummer:	2021-530035
Servicenummer:	250025074
Datum:	04.01.2021
Kundennummer:	D130234
Bearbeiter:	Madeline Micheel

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Fehlerbeschreibung:

Terminvereinbarung Störungsbeseitigung

Störung 2x - haben entriegelt aber ein Gerät bleibt auf Störung

Regelung: etatronic 7000

Erfassung zur Info:	
Leiter	X
Leiter gegen Kran	
Personenlift	X
Bühne v.b.	X
Wartungsvertrag	X
Kostenpflichtig Auftrag	
Personenlift kostenpflichtig	
KFZ NDH-ES 304	
Anlaufstelle:	7

Ursache:

Finder - Relais hat einen Wackelkontakt. Neues Relais eingesetzt und Funktion überprüft.

*Seriennummer:

Lfd Nr.	Zone	Gerät	Geräte Nr.	Betriebs- stunden	Gas- art	Durch- satz [m³]	Belastung [kW]	Düse [mm]	Düsendruck mbar VL TL	Vordruck [mbar]	Misch- einrichtung	Unterdruck/w [mbar] VL TL	U.-Dr. eingest. [mbar]	CO₂ [%]	CO [ppm]	O₂ [%]	Ruß	Abgas [°C]	Zuluft [°C]	Verlust [%]	Ion [µ A]
	ES 33	990591	1065		EGL																

Datum	Ab	An Kd.	Ab Kd.	An	A-Std.	F-Std.	Kp.	Name	J	WV	G	Kul.
7.1.	7.00	7.30	8.15		0.75			Hr. Meges				

Übergabe und Einweisung:

Die vorbezeichneten Schulte-Strahlungsheizgeräte wurden in Betrieb genommen und die obigen Messwerte festgestellt. Mit der Bedienung der Geräte wurde der Unterzeichnende vertraut gemacht. Die Bedienungsanweisung wurde erläutert und übergeben. Der optische und funktionelle Zustand der Geräte ist einwandfrei. Die Anlage wurde vom Eigentümer abgenommen.

Die Reparatur bzw. Wartung der vorbezeichneten Schulte-Strahlungsheizgeräte wurde ausgeführt und die Anlage vom Eigentümer bzw. Betreiber abgenommen.

 Unterschrift Kundendiensttechniker

 Unterschrift Kunde