

Auftrag 8244311

Seite: 1

Termin: 05.09.2024 um 06:46 Uhr

Monteur: KLOSS TRISTANGESEL

Auftraggeber/Rechnungsempfänger
Objekt/Mieter

Kählig Antriebstechnik GmbH  
 Pappelweg 4  
 30179 Hannover

Kählig Antriebstechnik GmbH  
 Pappelweg 4  
 30179 Hannover

## Arbeitsnachweis

**Auftragsangaben**
**100773910 Einzellüfter**

Wartungsarbeiten nach VDMA 24186-1  
 eines Lüfters gemäß der beigefügten Wartungsprotokolle.

bestehend aus:

- Wartung der Anlagenkomponenten und der elektrischen Antriebselemente
- Messen von Temperaturen und Drücke.
- Überprüfen von Ansteuerungen und der Messfühler.
- Austausch der Filterelemente
- Erstellen der Wartungsprotokolle

**Arbeitsbeschreibung des Monteurs**

Wartung durchgeführt

**Materialnachweis**

Menge	Beschreibung	E-Preis	G-Preis
1,00 Stück	TF Hi-Flo 0170 F7 <b>490x490x370 F7</b> ePM1 70%		
1,00 Stück	Reinigungsmaterial zur Reinigung von Klima- und Lüftungsanlagen im Zuge der Wartungsarbeiten bestehend aus: - Allzweckreiniger mit einer Desinfizierenden Wirkung (umweltfreundlich und biologisch Abbaubar)		

---

Auftrag 8244311

Seite: 2

---

- Reinigungstücher

---

Auftrag 8244311

Seite: 3

**Geräte-Nr.:100773910**
**Monteur:KLOSS TRISTANGESEL**
**Datum:05.09.2024**
**Auftraggeber**
**Objekt/Mieter**

Kählig Antriebstechnik GmbH

Pappelweg 4

30179 Hannover

Anlage: 100773910

Beschr.: Einzellüfter Prüflabor II Keller

Kählig Antriebstechnik GmbH

Pappelweg 4

30179 Hannover

Vertrag: V00727

**Serviceprotokoll Einzellüfter Prüflabor II Keller**
**Allgemein:**
**Anlagenstatus vor Service:**

 Anlage in Betrieb: Ja  
 Anlage Spannungsfrei: Nein  
 Betriebsstunden:  
 Störmeldung:

 Störmeldung lag an: Nein  
 Anlage stark verschmutzt: Nein  
 Außentemperatur: 20,00 °C

**Wartung Einzellüfter gem. VDMA 24.186**
**Ventilator:**

 Verschmutzungsgrad prüfen: i.O.  
 Korrosionsfortschritt prüfen: i.O.  
 Ventilatorlager prüfen: i.O.

 Auf Beschädigung prüfen: i.O.  
 Befestigung prüfen: i.O.

**Elektromotoren:**

 E-Motoren auf Beschädigung prüfen: i.O.  
 Stromaufnahme Zuluft (Höchste Stufe):

 Schutzeinrichtungen kontrollieren: i.O.  
 L1: 1,20 Amp L2: 1,40 Amp L3: 1,30 Amp

**Gerätekammer und Kanäle:**

 Sichtprüfung Luftkanäle & Kammern: i.O.  
 Türen u. Verschlüsse prüfen: i.O.  
 Sichtprüfung der Isolierung: i.O.

 Flex. Verbindungen auf Funktion prüfen: i.O.  
 Funktionserhaltenes reinigen: durchgeführt

**Luftfilter:**

Filtermedium ausw. echseln: Filter gew. echselt

**Ansteuerung/ elektrische Einrichtung:**

 Spannungsversorgung prüfen: i.O.  
 Anschlüsse und Klemmen prüfen: i.O.  
 Stufenschaltung prüfen: i.O.

Unterschrift Servicetechniker:


**Wartungsarbeiten ohne Mängel:**
**Ja**

**Nein**

**Bemerkungen:**

Herr kloss